



प्रमाण-पत्र

दिनांक 16.06.2023 को मुझ अग्निशमन द्वितीय अधिकारी द्वारा यू0सी0एस0एस0 स्कूल चम्पावत का अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत फायर रिस्क निरीक्षण किया गया तो स्कूल में कुल-20 ए0बी0सी0 टाईप एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा0 क्षमता 02 ए0बी0सी0 टाईप एक्सटिंग्यूशर 1.5 किग्रा0 क्षमता एवं 01 सीओटू टाईप एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा0 क्षमता, 02 डीसीपी टाईप एक्सटिंग्यूशर 06 किग्रा0 क्षमता, 02 होजरील मय टैरेस टैंक व पम्प के सहित लगाया गया है। प्राप्त अग्निशमन व्यवस्था कार्यशील दशा में है एवं अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत सन्तोषजनक है।


अग्निशमन अधिकारी
लोहाघाट (चम्पावत)


Principal
U.C.S.S. School
Champawat




MANAGER
U.C.S.S. SCHOOL
CHAMPAWAT
DISTT CHAMPAWAT(U.K.)